

EDIZIO due colore

Détecteur de mouvement pirios 180 SLA Agrandissement de la zone Station secondaire



couleur:

☐ crema

☐ coffee

☐ noir

☐ blanc

☐ gris clair

☐ gris foncé

Assortiment:

☐ F

☐ FMI

☐ FX.39

Feller-NR: 44180.SLA.FX.39.35

E-NR: 535 070 010

EAN: 7611386998589

Détecteur de mouvement pirios 180 SLA - Agrandissement de la zone - Station secondaire - 230 V AC, 50 Hz - La station secondaire ne commute pas de charge - La station secondaire ne fonctionne qu'avec une station principale pirios - Entrée de poussoir - Angle de détection 180/90° - Hauteur de montage 1,1 m, champ de détection tangentiel 12 m - Hauteur 55 mm - FX.39 - crema - IP20 - 74 x 74 mm - Sensibilité réglable / la station secondaire sert à l'extension de la zone de détection et de mouvement - Entrée pour enclenchement/déclenchement (commutation éco) par poussoirs externes (fermeture) - Contacts à poussoir lumineux (7563ARK..) / entrée station secondaire pour extension de la zone (autres stations secondaires) - Puissance absorbée 0,4 W - Mode de test avec quittance par LED / la station secondaire ne commute pas de charge - Indication de mouvement par LED activable

mode de montage:	apparent
version:	détecteur de mouvement
sans halogène:	Oui
protection au ras du mur:	Non
contrôle d'éclairage de cage d'escalier:	Non
qualité du matériau:	matière thermoplastique
portée max. frontale:	12 m
portée max. latérale:	8 m
percée pour animaux:	Non
angle de détection horizontal:	90 - 180 °
durée d'enclenchement min.:	0 s
durée d'enclenchement max.:	0 min
sensibilité lumineuse réglable:	Non
hauteur de montage optimale:	1.1 m
capacité de coupure max.:	0 W
matériau:	matière synthétique
sensibilité réglable:	Oui
sensibilité lumineuse:	10 - 2000 lx
diamètre du champ de détection au sol:	0 m
réglage de lumière constante:	Non
interconnectable:	Oui
résistance aux chocs:	-
indice de protection (IP):	IP20

Accessoires:

	Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
	Set de réduction pour détecteur de mouvement pirios 180	44180.SET 535 296 000
	Capot avec plaque de base pour appareils FX - Pour 1 appareil - FX.39 - crema	985.FX.39.35 283 900 010
	Capot pour appareils FX - Pour 1 appareil - FX - crema	901.FX.39.35 283 904 010
	Set de recouvrement - Pour détecteur de mouvement pirios 180 - Sans cadre de recouvrement - F - crema	920-44180.F.35 378 654 010

Décomposition:

	Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
	Plaque de base - Avec cadre synthétique - Pour 1 appareil - FX.39	912.FX.39 283 914 000
	Capot pour appareils FX - Pour 1 appareil - FX - crema	901.FX.39.35 283 904 010
	Détecteur de mouvement pirios 180 SLA - Agrandissement de la zone - Station secondaire - F - crema	44180.SLA.F.35 535 273 010